

Reacción al fuego

La Sociedad: **MOQUETAS ROLS, S.A.**  
Poligono Industrial Faima, C/Calp  
Nave 70 APDO 102  
ES-03330 CREVILLENTE ALICANTE

Está autorizada para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Revestimiento de Suelos" según el N° de informe 2016AN1276



**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:  
REVESTIMIENTO DE SUELOS**

**N° 16AN1276**

La muestra referenciada como

**"ARIADNA"**

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 11925-2:2011 (equivalente a EN ISO 11925-2:2010) y UNE-EN ISO 9239-1:2011 (equivalente a EN ISO 9239-1:2010), quedando clasificada según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (equivalente a EN 13501-1:2007+A1:2009) como:

**"B<sub>fl</sub>-s1"**

Alcoy, 13 de Junio de 2016.



**Raquel Muñoz González**  
JEFA ÁREA INNOVACIÓN

